

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 26 «Хрусталик»  
города Обнинска



Приокское Управление  
Федеральной службы Ростехнадзора  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 26 «Хрусталик»  
Моисеева О.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исполнении Предписания П-20-19/4-ЭП-К от 10.04.2017г.

Во исполнение нарушений требований законодательства в области электроэнергетики

1. Обновлена однолинейная схема электроснабжения Учреждения.
2. Составлен Перечень работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.  
Утвержден Приказом заведующего Учреждением 02.05.2017. № 35.
3. Диэлектрические перчатки заменены на новые 03.05.2017.

Заведующий \_\_\_\_\_

*Моисеева*  
О.В. Моисеева

